

# ¡Al fin CFE Chihuahua Contesta por escrito!



ARREGUÍN INGENIERÍA

“Soluciones en Ingeniería Eléctrica”

## Tema de interés para contratistas que instalan subestaciones eléctricas.

Teníamos más de un año desde que el ingeniero Arreguín y la ingeniera Silvia solicitaron una explicación escrita, al superintendente de distribución zona Chihuahua acerca del rechazo de los dictámenes de verificación con 0 kW.

Aún cuando nunca nos contestaron por escrito, otro caso detonó la protesta del Ingeniero Alberto Romo.

El ingeniero Romo fue el afortunado verificador que recibió al fin una respuesta de CFE interpretando la ley del servicio público del la energía eléctrica gracias a la intervención del nuevo superintendente de

zona Chihuahua, Ingeniero Fernando Galindo Arguijo.

Esto involucra a aquellos usuarios que teniendo tarifa doméstica 01 y tarifa 2 de servicios generales están instalando subestaciones.

Resulta que la CFE da por terminado el contrato en baja tensión y solicitará a los usuarios que presenten dictamen de verificación por toda la carga, nueva y existente.

Lo anterior, obviamente, generará que todas las instalaciones antiguas tengan que remodelarse

completamente para cumplir con las normas vigentes.

Espero esto se difunda pronto entre los usuarios y contratistas para que corrijan sus instalaciones antes de llamar al verificador.

Saludos a Todos

Guillermo Arreguín Carral  
UVIESEIE 195-A  
verificador195@prodigy.net.mx

